



VS1 ... vertikalne sanitarne vode prema apartmanima

VH1 ... vertikala hidrantske mreže

— hladna hidrantska voda - HVh

— hladna sanitarna voda - HV

- - - topla voda - T

- - - recirkulacijski vod - R

ZH 1 - ZH 3 - zidni hidrant sa protupožarnom opremom  
- priključak izvesti na koti +1.5 m

Visina priključka za pojedine sanitarne predmete:

školjka: HVØ15+90

umivaonik: THVØ15+56

perilica suđa: HVØ15+65

perilica rublja: HVØ15+110

kada: THVØ15+75

bide: THVØ15+15

sudoper: THVØ15+56

NAPOMENA:

Cijevi sanitarne vode voditi u zidnim i podnim usjecima.

|  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
|  |  | Opće građevinsko poduzeće d.o.o.<br>Glavna 29, 40323 Prelog<br>tel/fax (040) 646-683 |                                |
| Investitor:<br><b>DRUŠTVO OSORA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE, DR. A. STARČEVIĆA 1, ČAKOVEC</b> | Projektant:<br>Ivan Balo<br>dipl. inž. građ. | Br.ID<br><b>156/18</b>   | Datum:<br><b>9/2018</b>        |
| Građevina: <b>ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE - "CENTAR DOSTI" U PODTURNU</b>                                   | Suradnik:<br>G 1324                          | Mjerilo:<br>1:100  | Zaj. ozn:<br><b>OGP 156/18</b> |
| Mjesto gradnje: <b>PODTUREN</b>  | Crtao:                                       | Broj lista:<br>3.02  |                                |
| Faza i vrsta projekta: <b>GLAVNI HIDROINSTALACIJE</b>  |  |  |                                |
| Sadržaj: <b>TLOCRT PODRUMA - VODOVOD</b>   |  |  |                                |